


Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 1254/2014

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Zehnder Group
Modeļa identifikators	ComfoAir 180 ERV (CDC)
Īpatnējais enerģijas patēriņš (aukstā zona)	-74,0 kWh/(m² x a)
Īpatnējā enerģijas patēriņa klase (vidējā zona)	A
Īpatnējais enerģijas patēriņš (vidējā zona)	-37,7 kWh/(m² x a)
Īpatnējais enerģijas patēriņš (siltā zona)	-14,3 kWh/(m² x a)
Tipoloģija	Divvirzienu ventilācijas iekārta (DVI)
Piedziņas veids	Regulējama ātruma piedziņa
Siltuma utilizācijas sistēmas veids	Rekuperatīva
Siltuma utilizācijas termiskās lietderības koeficients	80,0 %
Maksimālais caurplūdums	217 m³/h
Ventilatora piedziņas elektriskā ieejas jauda	85,0 W
Akustiskās jaudas līmenis	38 dB
Atsauces caurplūdums	0,042 m³/s
Atsauces spiediena starpība	50 Pa
Īpatnējā ieejas jauda	0,24 W/(m³/h)
Vadības faktors	0,85
Vadības tipoloģija	Centrālā pieprasījuma vadība - 0,85
Maksimālie iekšējās noplūdes koeficienti	1,6 %
Maksimālie ārējās noplūdes koeficienti	1,1 %
Novietojums vizuālai filtru signalizācijai	Warnung auf dem Display der Anlage oder dem Raum Controller
Apraksts vizuālai filtru signalizācijai	Warnung auf dem Display der Anlage oder dem Raum Controller
Uztādīšanas/izjaukšanas pamācības vietradis URL	www.zehnder-systems.de
Gada elektroenerģijas patēriņš	262,0 elektroenerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums aukstā klimatā	8 527,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums vidējā klimatā	4 359,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums siltā klimatā	1 971,0 primārās enerģijas kWh/gadā

Modelis laists Savienības tirgū no 01/01/2014



EPREL reģistrācijas numurs 2103271

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2103271>

Piegādātājs: Zehnder Group Zwolle B.V. (Ražotājs)

Tīmekļvietne: www.zehnder.nl

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Harry Wegkamp

Tīmekļvietne:

E-pasts: Harry.Wegkamp@zehndergroup.com

Tālrs.: 0657704119

Adrese:

Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle
Nīderlande